



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴(コア)	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
○	2	シリンダー	浄圧ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	3	チャックリング	ポリフェニレエーテル		PPE	
○	4	Oリング	合成ゴム		EPDM	
○	5	ロックリング	浄圧ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	6	スプリングホルダ	浄圧ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	7	スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	8	サポートリング	ポリフェニレエーテル		PPE	
○	9	ワッシャ	浄圧ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	10	Oリング	合成ゴム		EPDM	
	11	クリップ	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	12	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
	13	ボックス本体	硬質塩化ビニル		PVC	
	14	養生キャップ	ポリプロピレン		PP	
	15	ロックリング	硬質塩化ビニル		PVC	
	16	化粧リング	ABS樹脂		ABS	
	17	Oリング	合成ゴム		NBR	
	18	Oリング	合成ゴム		NBR	
	19	ロックナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	20	ストッパー	アセタルコポリマー		POM	
	21	ふた	硬質塩化ビニル		PVC	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

寸法表

(mm)

品番	壁板厚	適合サヤ管	適合樹脂管	d	L
MMBXOT22-10	12~15	22	10	6.3	45
MMBXOT22-10L	18~22	22	10	6.3	52
MMBXOT22-13	12~15	22	13	9.0	45
MMBXOT22-13L	18~22	22	13	9.0	52
MMBXOT25-13	12~15	25	13	9.0	45
MMBXOT25-13L	18~22	25	13	9.0	52

2) 壁穴はφ56mmに開けること。
注 1) 壁空間は40mm以上のこと。

来歴	2				
	1	2007. 6. 13	材質変更の為2004. 6. 1付図面より転記	泉本	
No	日付	理由	担当		
該当規格					

承認	検図	製図	設計	品番	MMBXOT(-L)
		泉本	小林	品名	ワンタッチ付水栓BOX(L)-C
				尺度	Free mm
株式会社 タブチ				日付	2007年 6月13日 A3