



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鋳物6種 鉛レス銅合金	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
○	2	ボール押え	青銅鋳物6種 鉛レス銅合金	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
○	3	ボール	青銅鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	テフロンコート
○	4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	6	ユニオン	青銅鋳物6種 鉛レス銅合金	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
○	7	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	8	逆止弁	アセタルコポリマー 合成ゴム		POM NBR	
○	9	座金	ばね用ステンレス鋼線 浄間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4314 JIS G 4305	SUS304-WPB SUS304-CP	
○	10	スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	11	ステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	12	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
		13	ハンドル	アセタルコポリマー	POM	
		14	止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B
○	15	管端防食コア	硬質塩化ビニル 合成ゴム	JIS K 6740 JIS B 2401	PE EPM	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

寸法表

呼び径	L	D1	D2	d1	d2	H	B1	B2	B3	l	t	(mm)	
13	94.5	Rc1/2	PJ1/2	14	13	53	27	27	34	5.5	2.5		
20	117.0	Rc3/4	PJ3/4	21	19	69	32	37	45	5.5	3.0		
20×13	117.0	Rc3/4	PJ1/2	21	13	69	32	37	45	5.5	3.0		

l：逆止弁カートリッジの移動距離

承認	2005.6.15	材質変更の為	三宅
No	日付	理由	担当
該当規格			

品番	BGJR		
承認	検図	製図	設計
品名	メネジボール止水 緩衝逆止		
尺度	Free		mm
株式会社 タプ子			目付 2005年 6月15日 A3