



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	一次側銅	ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
	2	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
	3	直結ナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5121	CAC902C	
			ビスマス青銅鑄物3種	JIS H 5121	CAC903C	
			青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			青銅連鑄鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
	5	袋ナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	6	ガイドリーブ	ポリプロピレン		PP	
	7	パッキン	合成ゴム		NBR	
	8	Oリング	合成ゴム		NBR	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
	9	二次側銅	アセタルコポリマー		POM	
			逆止弁付パッキン	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB
			合成ゴム		EPDM	
	11	六角ナット	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	W3/8
	12	バネ座金	ばね用ステンレス鋼棒	JIS G 4313	SUS304-CSP	
	13	ベース	高圧ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	14	パッキン	合成ゴム		NBR	
	15	減圧弁	別紙詳細			

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水通水との接水部をしめす。

注) 減圧弁の認定圧力は0.15MPa、0.20MPa、0.25MPa、0.30MPaとする。

承認	検図	製図	設計
寺田	寺田	寺田	寺田
No	日付	理由	担当
該当	規格		

品番	20 RMB-LP-UP-NB		
承認	検図	製図	設計
寺田	寺田	寺田	寺田
品名	メータリペア アングル 止水無		
寸法	free	mm	
株式会社	タプ子		
日付	2018年 2月14日 A2		