



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	ビスマス青銅物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	2	ボール押え	ビスマス青銅物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	3	ボール(20, 25mm)	ビスマス青銅物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	電着塗装
		ボール(30, 40mm)	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS316-B	
○	4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	6	ステム下	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	7	Oリング	合成ゴム		NBR	
	8	ストッパーピン	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	
	9	外筒管受け下	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	10	止めピン	ばね用ステンレス鋼	JIS G 4313	SUS420J2-CSP	
	11	ステム上	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	12	ストッパー	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	
	13	内管	鋼管		SGP	
	14	外筒管	塩化ビニル		PVC	
	15	外筒管受け上	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	16	Oリング	合成ゴム		NBR	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

寸法表 (mm)

呼び径	L	D1	D2	d1	d2	H	t
20	80	G1	G1	20	20	450	3.0
25	90	G1 1/4	G1 1/4	25	25	450	3.0
30	108	G1 1/2	G1 1/2	31	31	450	3.5
40	120	G2	G2	40	40	450	4.0

- 1) 図中の管用平行オネジは、JIS B 0202 (管用平行ネジ) B級とする。
- 2) ハンドルの開閉方向は 右→開, 左→閉とする。

承認	日付	理由	担当
No.			
該当規格			

品番	BAK-45		
承認	検図	製図	設計
品名	ボール式止水 浅層埋設用		
尺度	田中	桶川	Free
単位			mm
株式会社	タプ子		日付
			2016年 6月10日 A3