



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	ビスマス青銅物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	2	ボール押え	ビスマス青銅物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	3	ボール(20, 25mm)	ビスマス青銅物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	電着塗装
		ボール(30, 40mm)	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS316-B	
○	4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	6	ステム下	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	7	Oリング	合成ゴム		NBR	
	8	ストッパーピン	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	
	9	外筒管受け下	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	10	止めピン	ばね用ステンレス鋼帯	JIS G 4313	SUS420J2-CSP	
	11	ステム上	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	12	ストッパー	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	
	13	内管	鋼管		SGP	
	14	外筒管	塩化ビニル		PVC	
	15	外筒管受け上	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	16	Oリング	合成ゴム		NBR	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

寸法表

(mm)

呼び径	L	D1	D2	d1	d2	H	t
20	80	G1	G1	20	20	750	3.0
25	90	G1 1/4	G1 1/4	25	25	750	3.0
30	108	G1 1/2	G1 1/2	31	31	750	3.5
40	120	G2	G2	40	40	750	4.0

1) 図中の管用平行オネジは、JIS B 0202 (管用平行ネジ) B級とする。

2) ハンドルの開閉方向は 右→開, 左→閉とする。

来歴	No	日付	理由	担当
△	2			
△	1			
該当規程				

承認				品番	
承認	検図	製図	設計	BAK-75	
		田中	桶川	ボール式止水	
				Free	mm
株式会社 クブチ				日付	2016年 6月10日 A3