



接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	弁箱	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	2	弁ふた	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	3	弁棒	鍛造用黄銅棒	JIS H 3250	C3771BE	
○	4	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	5	弁体	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	6	リング	りん青銅棒	JIS H 3270	C5212B	
○	7	押えナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	8	Oリング	合成ゴム		NBR	
	9	ハンドル	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	10	止めピン	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS303-B	
	11	ガイドナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	12	ユニオンソケット	硬質塩化ビニル		PVC	JIS K6743 HITS
○	13	ソケットパッキン	合成ゴム		NBR	

注1) : 部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

注2) : 番号12のユニオンソケットは耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP) 用とする。

呼び	L1	L2	H	d1	d2	d3	t1	t2	B
30	225.0	112	181	30	30	38	4.5	3.5	54
40	235.0	112	195	40	40	48	4.5	4.0	66
50	291.5	158	224	50	47	60	5.0	4.5	83

来歴	2			
	1			
No	日付	理由	担当	
該当規格				

※主材料がビスマス青銅鑄物2種の場合、品番の末尾に「-L」を付加する。

品番	TAA-L-HIGN-2 (-L)			
承認	検図	製図	設計	品名
		福田	福田	オネジ仕切弁 ZH 左開 両HIGN付
				Free
				mm
株式会社タブチ				日付
				2011年 4月11日 A3