



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	2	ボール押え	ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	3	ボール	ビスマス青銅鋳物3種	JIS H 5121	CAC903C	
○	4	ボールシート	テフロン樹脂	JIS K 6889	PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	1類A
○	6	栓棒	青銅鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	7	保護ナット	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	8	止めピン	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
○	9	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	1類A
○	10	止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
○	11	キャップ	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	12	キャップパッキン	合成ゴム	JIS K 6353	NBR	1類A-70
○	13	サドル	球状黒鉛鋳鉄	JIS G 5502	FCD400又は450	
○	14	バンド	球状黒鉛鋳鉄	JIS G 5502	FCD400又は450	
○	15	ボルト	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304	
○	16	六角ナット	ステンレス鋼棒材	JIS G 4308	SUS304	焼付防止処理
○	17	ワッシャー	冷間延延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	18	サドルパッキン	合成ゴム	JIS K 6353	NBR	1類A-70

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

許容差

- 1) dのねじはJIS B 0202 (管用平行ねじ) B級とする。
- 2) t1, t2の許容差は $^{+0.05}_{-0.10}$ mmとする。
- 3) ボルトの寸法及び許容差はJIS B 1180 (六角ボルト) 並とし、六角ナットの寸法及び許容差はJIS B 1181 (六角ナット) 並とする。ねじの等級はJIS B 0209 (メートル並目ねじ)の許容限界寸法及び公差) 3級とする。平座金はJIS B 1256 (平座金) 小形丸による。
- 4) 指示のない部分の寸法許容差は、鑄造部分JIS B 0412 (鑄鋼品普通許容差) 粗級、切削加工部分JIS B 0405 (削り加工寸法の普通許容差) 粗級とする。
- 5) d1の許容差は $^{+0.05}_{-0.10}$ mmとする。
- 6) バンド(A)部のリップは、75、150はなし、50は肉抜きなしとする。

分水部寸法表

呼び	d	d1	d2	d3	h	L	L1	l	t1	t2	E	b	ドリル径
13	G3/4	14	14	11	7	27.0	78	11	4.0	2.5	82.5	32	12.0
20	G1	21	20	16	10	29.5	91	13	4.5	3.0	103.0	38	18.1
25	G1 1/4	26	25	16	10	33.0	102	15	6.0	3.0	109.0	47	23.1

サドル部寸法表

管種	管呼び	分岐口径区分			D	T	A	P	H	G1	G2	ボルト				W	B	b1	R
		13	20	25								呼び	長さ	ねじ長さ	本数				
CIP ACP	50	○	○	○	73	7	154	110	30	11	10	M16	70	45	2	-	70	44	22
	75	○	○	○	100	7	166	126	50	13	10	M16	88	60	2	30	70	50	20
	100	○	○	○	128	7	196	156	50	13	13	M16	95	65	2	30	70	50	20
	125	○	○	○	160	8	240	200	46	13	13	M16	95	65	2	30	70	50	20
	150	○	○	○	190	9	266	220	86	15	13	M16	135	75	2	40	80	60	23

承認	2006.7.7	設計	2004.10.21	三宅
No	日付	理由		担当
該当規格				

承認	検図	製図	設計	品番	BX-L, BXC-L, BXA-L
		三宅	三宅	品名	ボールサドル
				尺度	free
株式会社 タプ子				日付	2006年 7月 7日
				単位	mm
				図号	A2