


	接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
	○	1	胴	青銅鋳物6種	JIS H 5120 or JIS H 5121	CAC406 or CAC406C	鉛除去表面処理
				ビスマス青銅鋳物2種or3種	JIS H 5120 or JIS H 5121	CAC902or CAC902C. 903C	
		2	ナット	青銅鋳物6種 or 青銅連続鋳物6種	JIS H 5120or JIS H 5121	CAC406 or CAC406C	
	○	3	Pリング	アセタールコポリマー		POM	
	○	4	コア (1種用13~50) (2種用13~25)	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
△1	○	4	コア (1種用30~50) (2種用30~50)	青銅鋳物6種 青銅連続鋳物6種	JIS H 5120 JIS H 5121	CAC406 CAC406C	鉛除去表面処理
				ビスマス青銅鋳物2種 ビスマス青銅連続鋳物2種or3種	JIS H 5120 JIS H 5121	CAC902 CAC902Cor903C	

注：部品表「接水」欄の○印及び　部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。







寸法表

(mm)

呼び径	D1	d1	d2			L	B1	B2	t
			1種用CAC	1種用SUS	2種用CAC SUS				
13	M31×2	13.0	-	19.0	20.60	18.0	35	34	2.5
20	M38×2	20.0	-	23.2	25.00	19.0	42	41	3.0
25	M45×2	25.0	-	28.6	31.10	20.5	49	48	3.0
30	M56×2	30.0	33.47	39.0	36.75	23.5	60	59	3.5
40	M63×2	36.5	38.08	42.0	42.28	28.0	68	66	4.0
50	M77×2	47.0	47.62	52.0	53.77	34.5	82	80	4.5

注1：コア種別表示は13~50用コア1種SUS＝識別無し、30~50用コア1種CAC＝3本線
13~25用コア2種SUS＝赤色表示、30~50用コア2種CAC＝2本線。

注2：主材料がビスマス青銅鋳物2種の場合、品番の末尾に「-L」が付加する。

来歴	No	日付	理由	担当
	△2			
	△1	2015.1.20	コア1種SUS追加の為、2004.10.12付図面より転記。	宇田川
該当規格				

コード				品番	PE-1 (2) (-L)		
承認	検図	製図	設計	品名	パイプエンド 1種 (2種)		
		宇田川	宇田川	尺度	Free		mm
株式会社タブチ				日付	2015年 1月20日		A4